

杆塔清册

序号	线路名称	杆号	杆型通用图名	导线型号	钢管塔	型钢塔	水泥杆	拉盘P-8	故障指示器	过电压保护器	接地线夹	电缆直接引下	电缆引下熔断器	电缆引下柱开	备 注
1	风团线团结圩潮风岗支线	#12	用户分界开关组装图	JLTYJ-10-120 NJ-10-150*3			原有钢管塔 JC-90-12.5m		1		1				用户分界开关组装图
2	风团线团结圩潮风岗支线	#12-1	绝缘线单回直线杆组装图	JLTYJ-10-120 PS-15/500*3只			新立水泥杆 Φ190×15m			1					
2	风团线团结圩潮风岗支线	#12-2	绝缘线单回直线杆组装图	JLTYJ-10-120 PS-15/500*3只			新立水泥杆 Φ190×15m								
3	风团线团结圩潮风岗支线	#12-3	绝缘线单回直线杆组装图	JLTYJ-10-120 PS-15/500*3只			新立水泥杆 Φ190×15m			1					
4	风团线团结圩潮风岗支线	#12-4	绝缘线单回直线杆组装图	JLTYJ-10-120 PS-15/500*3只			新立水泥杆 Φ190×15m			1					
5	风团线团结圩潮风岗支线	#12-5	绝缘线单回直线杆组装图	JLTYJ-10-120 PS-15/500*3只			新立水泥杆 Φ190×15m			1					
6	风团线团结圩潮风岗支线	#12-6	绝缘线单回直线杆组装图	JLTYJ-10-120 PS-15/500*3只			新立水泥杆 Φ190×15m			1					
7	风团线团结圩潮风岗支线	#12-7	绝缘线单回转角耐张杆组装图	JLTYJ-10-150 NJ-10-150*3			新立水泥杆 Φ190×15m	1	1		1				
8	风团线团结圩潮风岗支线	#12-8	绝缘线单回直线杆组装图	JLTYJ-10-120 PS-15/500*3只			新立水泥杆 Φ190×15m			1					
9	风团线团结圩潮风岗支线	#12-9	绝缘线单回直线杆组装图	JLTYJ-10-120 PS-15/500*3只			新立水泥杆 Φ190×15m			1					
10	风团线团结圩潮风岗支线	#12-10	绝缘线单回直线杆组装图	JLTYJ-10-120 PS-15/500*3只			新立水泥杆 Φ190×15m			1					
11	风团线团结圩潮风岗支线	#12-11	绝缘线单回直线杆组装图	JLTYJ-10-120 PS-15/500*3只			新立水泥杆 Φ190×15m			1					
12	风团线团结圩潮风岗支线	#12-12	绝缘线单回耐张杆组装图	JLTYJ-10-120 NJ-10-150*3			新立水泥杆 Φ190×15m				1				
13	风团线团结圩潮风岗支线	#12-13	绝缘线单回直线杆组装图	JLTYJ-10-120 PS-15/500*3只			新立水泥杆 Φ190×15m			1					
14	风团线团结圩潮风岗支线	#12-14	绝缘线单回直线杆组装图	JLTYJ-10-120 PS-15/500*3只			新立水泥杆 Φ190×15m			1					
15	风团线团结圩潮风岗支线	#12-15	绝缘线单回直线杆组装图	JLTYJ-10-120 PS-15/500*3只			新立水泥杆 Φ190×15m			1					
16	风团线团结圩潮风岗支线	#12-16	绝缘线单回直线杆组装图	JLTYJ-10-120 PS-15/500*3只			新立水泥杆 Φ190×15m			1					
17	风团线团结圩潮风岗支线	#12-17	绝缘线单回直线杆组装图	JLTYJ-10-120 PS-15/500*3只			新立水泥杆 Φ190×15m			1					
18	风团线团结圩潮风岗支线	#12-18	绝缘线单回直线杆组装图	JLTYJ-10-120 PS-15/500*3只			新立水泥杆 Φ190×15m			1					
19	风团线团结圩潮风岗支线	#12-19	绝缘线单回直线杆组装图	JLTYJ-10-120 PS-15/500*3只			新立水泥杆 Φ190×15m			1					
20	风团线团结圩潮风岗支线	#12-20	绝缘线单回直线杆组装图	JLTYJ-10-120 PS-15/500*3只			新立水泥杆 Φ190×15m			1					
21	风团线团结圩潮风岗支线	#12-21	绝缘线单回终端杆组装图	JLTYJ-10-120 NJ-10-150*3			新立水泥杆 Φ190×15m	1	1		1				