

设备、主材一览表 (电缆、线路部分)

序号	材 料 名 称	材 料 规 格	单 位	单 位 重 量	数 量	备 注
1	水 泥 杆	190Φ*15M	根		21	
2	柱上开关	-200A, 120kV, 60k, 30k, 15k, 10k, 5k	套		1	带公专一伴6kV无线通信模块
3	架空绝缘导线	JKLYJ-10-120	米		2640	
4	架空绝缘导线	JKLYJ-10-35	米		18	避雷器引下线
5	架空绝缘导线	JKLYJ-10-70	米		180	柱上变压器引下线
6	柱开绝缘护罩		套		1	
7	交流避雷器	AC10kV, 17kV, 柱头款, 50kV, 不带间隙	只		18	(变压器进线12只)
8	避雷器绝缘护罩		只		18	(变压器进线12只)
9	柱上变压器	SL1-400kVA/10kV, 10±2x2.5%/0.4kV, Dyn11K=4%	台		4	
10	跌落式熔断器	AC10kV, 100A	只		4	含绝缘护罩(变压器进线)
11	低压J箱		台		4	
12	过电压保护器		组		17	1组3只
13	故障指示器	电缆线路型	组		3	1组3只
14	接地线夹	JDL-150	组		4	1组3只
15	漆 杆 号		根		21	
16	拉盘	LP-8	个		2	
17	用户分界开关材料		套		1	用户分界开关组装图
18	绝缘线单回直线杆材料		套		17	绝缘线单回直线杆组装图
19	绝缘线单回转角耐张杆组装图		套		1	绝缘线单回转角耐张杆组装图
20	绝缘线单回耐张杆组装图		套		1	绝缘线单回耐张杆组装图
21	绝缘线单回终端杆组装图		套		1	绝缘线单回耐张杆组装图
22	低压配电台架		套		4	低压配电台架安装图

设备、主材一览表 (土建部分)

序号	材 料 名 称	材 料 规 格	单 位	数 量	备 注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

设备及主材一览表