



- 说明：1. 变压器线夹及设备线夹裸露部分需配绝缘罩；  
 2. 若采用TT接地系统，低压综合配电箱外壳须单独接地。  
 3. 出线电缆埋地部分参照电缆章节埋地敷设。  
 4. 材料表按2路出线配置。

低压配电台架安装图